



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов –на Дону, 344018

Телефоны: приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85

Факс (863) 244-27-85 (863) 277-50-79 (863) 223-31-90

http://www.gpnrostov.donpac.ru E-mail: [gpnrostov\\_rnd@mail.ru](mailto:gpnrostov_rnd@mail.ru)

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

**Отделение надзорной деятельности и профилактической работы  
по Милютинскому и Кашарскому районам**

Почтовый адрес: пер. Ф.Красниковой 14/11, ст. Милютинская, 347120

Телефоны: (86319) 2-19-55 Факс (86319) 2-19-64 E-mail: [63gpn\\_rnd@mail.ru](mailto:63gpn_rnd@mail.ru)

**Предписание № 90/11/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о про-  
ведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и  
(или) территориях (земельных участках) и по предотвращению  
угрозы возникновения пожара**

«11» декабря 2018 года дознавателем ОНД и ПР по Милютинскому и Кашарскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, капитаном внутренней службы Лисогор Н.В. была проведена внеплановая проверка в отношении МБОУ Лукичевская СОШ, расположенная по адресу: Ростовская область, Милютинский район, х. Сулинский пер. Парковый, 1.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

| № п/п | Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения   | Пункт (абз. п-та) и наименование НПА РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого(ых) нарушены | Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности | Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение) |
|-------|--|--|--|--|
| 1     | 2  |  | 3  | 4  |
| 1     | В дверном проёме, соединяющем помещение пищеблока с помещением фойе, двери не имеют предела огнестойкости не менее EI 30 (не являются противопожарными)            | СП 4.13130.2009 п. 5.5.2.1   | 01.08.2019   |  |
| 2     | Двери разделяющие помещения дошкольной группы (Ф 1.1) и помещения школы (Ф 4.1) не являются противопожарными EI 30   | СНиП 21-01-97 п. 7.4   | 01.08.2019   |  |
| 3     | Двери лестничной клетки второго эвакуационного выхода со второго этажа не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнениями в притворах | СП 1.13130.2009 п. 4.2.7   | 01.08.2019   |  |

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоя-

щие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внеплановой проверки по истечению сроков указанных в данном предписании.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.


Дознаватель ОНД и ПР  
по Милютинскому и Кашарскому районам  
УНД и ПР ГУ МЧС России по РО  
капитан внутренней службы Лисогор Н.В.

«11» 12 2018 года



**Предписание для исполнения получил:**

Директор МБОУ Лукичевская СОШ  
Высоцкая Елена Васильевна



«11» 12 2018 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)