



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ)
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО МИЛЮТИНСКОМУ И КАШАРСКОМУ РАЙОНАМ

пер. Феклы Красниковой, 14/11, ст. Милютинская, 347120
Телефоны: (886389) 2-19-55
Факс: (886389) 2-19-64
E-mail: 63grp_md@mail.ru
«Единый «телефон доверия» Главного управления
МЧС России по Ростовской области»
(863) 239-99-99

№ _____

МБОУ Лукичевская СОШ

Ростовская область,
Милютинский район,
х. Сулинский
пер. Парковый, 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 270-38/2018/4

об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

« 14 » декабря 2018 года

ст. Милютинская

Я, государственный инспектор Милютинского и Кашарского районов по пожарному надзору Лисогор Н.В., рассмотрев постановление о назначении административного наказания № 270-38/2018/3 от 14.12.2018 года, вынесенное в отношении директора МБОУ Лукичевская СОШ Высоцкой Елены Васильевны за нарушения требований пожарной безопасности, установленных СП 1.13130.2009, СП 1.13130.2009, СНиП 21-01-97, а именно

- в дверном проёме, соединяющем помещение пищеблока с помещением фойе, двери не имеют предела огнестойкости не менее EI 30 (не являются противопожарными) СП 4.13130.2009 п. 5.5.2.1;

- двери, разделяющие помещения дошкольной группы (Ф 1.1) и помещения школы (Ф 4.1) не являются противопожарными EI 30 СНиП 21-01-97 п. 7.4;

- двери лестничной клетки второго эвакуационного выхода со второго этажа не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнениями в притворах СП 1.13130.2009 п. 4.2.7;

УСТАНОВИЛ:

Указанные нарушения требований пожарной безопасности стали возможными в результате недостаточных действий, предпринимаемых со стороны руководства учреждения, а также из-за отсутствия необходимого финансирования, выделяемого на пожарную безопасность.

В случае не принятия мер, направленных на устранение вышеуказанных нарушений требований пожарной безопасности должностными лицами органов государственного пожарного надзора будут приняты меры административного характера в соответствии с законодательством РФ.

Учитывая изложенное, руководствуясь с требованиями пункта 1 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, вношу данное представление.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, 29.13 КоАП РФ, Вам необходимо:

1. Принять меры по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.
2. В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, сообщить в отделение надзорной деятельности по Милютинскому и Кашарскому районам УНД и ПР району Главного управления МЧС России по

Ростовской области о принятых мерах, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности в месячный срок, со дня получения настоящего представления.

3. Информую также о том, что неполучение ответа на данное представление в месячный срок влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Государственный инспектор
Милютинского и Кашарского районов
по пожарному надзору
капитан внутренней службы



Н.В. Лисогор

Представление получил _____

дата, должность, подпись

ФИО