

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов –на Дону, 344018
Телефоны: приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85
Факс (863) 244-27-85 (863) 277-50-79 (863) 223-31-90
http://www.gprrostov.donras.ru E-mail: gprrostov_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отделение надзорной деятельности по Милютинскому и Кашарскому районам
Почтовый адрес: пер. Ф.Красниковой 14/11, ст. Милютинская, 347120

ст. Милютинская
(место составления акта)

« 21 » апреля 2016 г.
(дата составления акта)

12 час. 00 мин.
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 54

По адресу: МБОУ Лукичевская СОШ - Ростовская область Милютинский район х. Сулинский пер. Парковый, 1

На основании: распоряжения (приказа) № 36 от «28» марта 2016года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена плановая выездная проверки в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБОУ Лукичевская СОШ

Дата и время нахождения на объекте:

- «15» апреля 2016 года с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 2 часа. 00 мин.
- «21» апреля 2016 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут. Продолжительность 1 час. 00 мин.

Общая продолжительность проверки 3 часа 00 минут

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности по Милютинскому району УНД
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области (Лисогор Н.В.)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим
проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) 28.03.2016 г. 11 до

Л. А. Высоцкая
(фамилия, имя, отчества (в случае, если имеется), подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо(а), проводившие проверку: Лисогор Николай Викторович - дознаватель отделения
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица / должностное лицо, проводившее (или проводившие))
надзорной деятельности по Милютинскому и Кашарскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ростовской области.

Лица, привлекаемые к проведению проверки:
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность, номерное или наименование структурных подразделений)

При проведении проверки присутствовали: Директор МБОУ Лукичевская СОШ
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность должностного лица / должностное лицо)

Высоцкая Елена Васильевна

(или иное должностное лицо/представитель юридического лица/уполномоченный представитель индивидуального предпринимателя, присутствующий при проведении мероприятия по проверке)

В ходе проведения плановой проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указаниями положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1	2	3	
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности для здания школы не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (ПП № 390 от 25.04.2012)	ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 п. 461, 462	МБОУ Лукичевская СОШ
2	Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре из школы сада не соответствует требованиям нормативных документов (отсутствует раздел предусматривающий разные сценарии развития пожара – действия персонала при невозможности выхода из помещений классов)	ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 п. 12	МБОУ Лукичевская СОШ
3	В дверном проёме, соединяющем помещение пищеблока с помещением фойе, двери не имеют предела огнестойкости не менее EI 30 (не являются противопожарными)	СП 4.13130.2009 п. 5.5.2.1	МБОУ Лукичевская СОШ
4	Двери разделяющие помещения дошкольной группы (Ф 1.1) и помещения школы (Ф 4.1) не являются противопожарными EI 30	№ 123-ФЗ от 22.07.08 ст. 89 п. 9	МБОУ Лукичевская СОШ
5	Двери лестничной клетки второго эвакуационного выхода со второго этажа не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнениями в притворах	СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	МБОУ Лукичевская СОШ
6	На фасаде здания школы отсутствуют указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) указывающие направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 п. 55. СП 8.13130.2009 п. 8.6. абз. 7	МБОУ Лукичевская СОШ

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов не проверялось)

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки): _____

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ИП, в/о уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки)

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, ИП, в/о уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Предписание 11/14 - 36/11/23 от 21.04.16

Подписи лиц, проводивших проверку:



Дознаватель ОНД по Милютинскому и Кашарскому

(должность, Ф.И.О. инспектора ГПБ)

районам капитан в службы Лисогор Н.В.

С актом проверки в соответствии с актом (а), к которому акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МБОУ Лисогорской школы Высоцкая Елена Васильевна

(фамилия, имя, отчество (в полном объеме указывается), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного

представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного представителя)

« 21 » 04 2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)