



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области

Почтовый адрес: пер. Доломановский, 132, г. Ростов –на Дону, 344018

Телефоны: приемная (863) 240-63-08 Канцелярия (863) 244-27-85

Факс (863) 244-27-85 (863) 277-50-79 (863) 223-31-90

ht://www.gpnrostov.donpac.ru E-mail: gpnrostov_rnd@mail.ru

«Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Ростовской области» (863) 239-99-99

Отделение надзорной деятельности по Милютинскому и Кашарскому районам

Почтовый адрес: пер. Ф.Красниковой 14/11, ст. Милютинская, 347120

Телефоны: (86319) 2-19-55 Факс (86319) 2-19-64 E-mail: 63gpn_rnd@mail.ru

Предписание № 36 / 2 / 23

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

МБОУ Лукичевская СОШ

С «15» апреля 2016 года по «21» апреля 2016 года на основании распоряжения Главного государственного инспектора Милютинского и Кашарского районов по пожарному надзору Хохлачева А.Е. № 36 от 28 марта 2016 года дознавателем отделения НД - государственным инспектором Милютинского и Кашарского районов по пожарному надзору, капитаном внутренней службы Лисогор Н.В. была проведена плановая проверка в отношении МБОУ Лукичевская СОШ, расположенная по адресу: Ростовская область, Милютинский район, х. Сулинский пер. Парковый, 1.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абз. п-та) и наименование НПА РФ и (или) нормативного документа по ПБ, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2		3	4
1	Инструкция о мерах пожарной безопасности для здания школы не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ (ПП № 390 от 25.04.2012)	ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 п. 461, 462	01.08.2017	
2	Инструкция о действиях персонала по эвакуации людей при пожаре из школы сада не соответствует требованиям нормативных документов (отсутствует раздел предусматривающий разные сценарии развития пожара – действия персонала при невозможности выхода из помещений классов)	ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 п. 12	01.08.2017	
3	В дверном проёме, соединяющем помещение пищеблока с помещением фойе, двери не имеют предела огнестойкости не менее EI 30 (не являются противопожарными)	СП 4.13130.2009 п. 5.5.2.1	01.08.2018	
4	Двери разделяющие помещения дошкольной группы (Ф 1.1) и помещения школы (Ф 4.1) не являются противопожарными EI 30	№ 123-ФЗ от 22.07.08 ст. 89 п. 9	01.08.2018	
5	Двери лестничной клетки второго эвакуационного выхода со второго этажа не оборудованы приспособлениями для самозакрывания (доводчиками) и уплотнениями в притворах	СП 1.13130.2009 п. 4.2.7	01.08.2018	

6	На фасаде здания школы отсутствуют указатели (объемные со светильником или плоские, выполненные с использованием светоотражающих покрытий, стойких к воздействию атмосферных осадков и солнечной радиации) указывающие направление движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, с четко нанесенными цифрами расстояния до их месторасположения.	ППР в РФ № 390 от 25.04.2012 п. 55. СП 8.13130.2009 п. 8.6. абз. 7	01.08.2017	
---	--	--	------------	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписания по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внеплановой проверки по истечению сроков указанных в данном предписании.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Дознаватель отделения надзорной деятельности по Милютинскому и Кашарскому районам УНД и ПР ГУ МЧС России по РО капитан внутренней службы Лисогор Н.В.

«21» 04 2016 года

Предписание для исполнения получил:


«21» 04 2016 г.

Директор МБОУ Лукичевская СОШ
Высоцкая Елена Васильевна

