



**ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Прокуратура
Ростовской области**

**Прокуратура
Милютинского района**

ул. Октябрьского, 64/8, ст. Милютинская,
Милютинский район,

Ростовская область, 347120

24.12.2014 № 7-13-14/3698

МБОУ «Лукичевская» СОШ
Милютинского района

Высоцкой Е.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений
соблюдения требований пожарной
безопасности

Прокуратурой района совместно с дознавателем ОНД по Милютинскому и Кашарскому районам на основании задания прокуратуры Ростовской области от 04.12.2014 № 7/1-64-2014 проведена проверка требований пожарной безопасности при проведении новогодних мероприятий в МБОУ «Лукичевская» СОШ.

В соответствии с п.8 ч.1 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

В соответствии со ст.5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара.

В соответствии с п.31 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» новогодняя елка должна устанавливаться на устойчивом основании и не загромождать выход из

помещения. Ветки елки должны находиться на расстоянии не менее 1 метра от стен и потолков.

В нарушение данного пункта 31 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2012 № 390 в МБОУ «Лукичевская» СОШ, расположенном по адресу: пер. Парковый, 1, х. Сулинский, Милютинский район, Ростовская область ветви елки находятся на расстоянии менее 1 метра от потолка.

В соответствии с п.43 Постановления Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные выходы. Эвакуационное освещение должно включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения. В зрительных, демонстрационных и выставочных залах знаки пожарной безопасности с автономным питанием и от электросети могут включаться только на время проведения мероприятий с пребыванием людей.

В нарушение данного пункта в помещении зала, где будут проводиться новогодние мероприятия, на лампах электроосвещения отсутствуют плафоны.

Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем исполнении работниками МБОУ «Лукичевская» СОШ Милютинского района возложенных на них обязанностей, что влечет нарушение законодательства о противопожарной безопасности.

На основании изложенного и руководствуясь ст.24, 28 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», -

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление и принять меры к устранению выявленных нарушений федерального законодательства, недопущению их впредь.

2. По факту нарушения закона решить вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности. Копию соответствующего приказа представить в прокуратуру района.

3. Представление рассмотреть с участием сотрудника прокуратуры Милютинского района, заранее представив на изучение документальное подтверждение устранения выявленных нарушений.

4. О результатах рассмотрения и принятых мерах сообщить прокурору Милютинского района Ростовской области в письменной форме в установленный законом месячный срок.

Прокурор района
советник юстиции

 В.Г. Долгов